

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
технической политики
Департамента технической
политики ПАО «Россети»



А.Г. Картушин

2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 13-203/19

Срок действия с 18.12.2019 г. по 18.12.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока серии ТОМ-110 III, на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток до 3000 А, ток термической стойкости 31,5 кА (в течение 3 с), климатического исполнения и категории размещения УХЛ1* (с нижним значением рабочей температуры до минус 50°С), изготавливаемые по ТУ 16-2013 ОГГ.671 214.003 ТУ (изм. №2)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»