

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 05 » мая 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-70/23**

Срок действия с 05.05.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 05.05.2028 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока встроенные серии ТВ (внутренней и наружной установки), на номинальное напряжение ввода 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ:

- для наружной установки с литой изоляцией типов: ТВ-35-IX, ТВ 110-IX и ТВ 220-IX, на номинальные первичные токи 100 - 3000 А, климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1;

- для внутренней установки типов: ТВ-10, ТВ-35, ТВ-110, ТВ-220, ТВ-330, ТВ-500 и ТВ-750, на номинальные первичные токи 50 - 8000 А, климатического исполнения У, ХЛ, УХЛ и категории размещения 2;

изготавливаемые по ТУ16-2004 ОГГ.671 237.049 ТУ (изм. 23)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»