



ОАО

**СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА**620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская 25
Тел.:(343) 234-31-04
Факс: (343) 212-52-55, 232-64-00
www.cztz.ru cztz.pp e-mail:cztz@cztz.ruСистема
менеджмента
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105060353

№ 25- 1/211

« 21 » декабря 2017 г.

Сообщаем, что в трансформаторах тока производства ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» допускается использование вторичных обмоток для учета, классов точности 0,2S и 0,5S со значением вторичной нагрузки ниже 25% от номинальной. **Минимально допустимая нагрузка для обмоток классов точности 0,2S и 0,5S составляет 1 В·А.**

В паспорте на трансформаторы тока с вторичными обмотками для учета классов точности 0,2S и 0,5S указываются измеренные токовые и угловые погрешности при номинальной вторичной нагрузке и при 1 В·А.

Главный конструктор
отдела измерительных трансформаторов

Е.В. Игнатенко

+7(343) 234-31-05