

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с  
производителями оборудования  
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2017 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ 13-4/17**

Срок действия с 03.02.2017 г. по 02.02.2022 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Комплектные распределительные устройства серии РУ-ЕС на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 2000÷3150 А, токи термической стойкости 20-31,5 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа VD4

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

Адрес: Россия, 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»