

## ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Начальник Управления координации  
строительного контроля и  
комплектации Департамента  
капитального строительства  
ПАО «Россети»




А.В. Юрьев

«26» Декабря 2018 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ОАО «СЗТТ»



Бегунов А.А.

2018 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
№ 1 Дек-200/18

Срок действия с 26.12.2018 г. по 26.12.2021 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с литой изоляцией для наружной установки типов: ТВ-35-IX, ТВ 110-IX и ТВ 220-IX, на номинальные первичные токи до 4000 А климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1 и трансформаторы тока для внутренней установки типов: ТВ-10, ТВ-35, ТВ-110, ТВ-220, ТВ-330, ТВ-500 и ТВ-750, климатического исполнения У, ХЛ, УХЛ и категории размещения 2, на номинальные первичные токи до 8000 А, изготавливаемые по ТУ16-2004 ОГГ.671 237.049 ТУ

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

## СООТВЕТСТВУЮТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

## РЕКОМЕНДУЮТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Изготовитель несет ответственность за полноту и достоверность данных, представленных в настоящей Декларации, а также несет гражданско-правовую и административную ответственность, в том числе обязуется возместить ущерб, причиненный имуществу ДЗО ПАО «Россети» и третьим лицам в период эксплуатации объекта аттестации, связанный с возможным выявлением несоответствия требованиям ПАО «Россети».

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»