

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ФИЦ»



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



ПРОТОКОЛ № Ш-161/20 от 30.07.2020 г

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-9/18 от 08.02.2018 г.

Срок действия с 30.07.2020 г. по 30.07.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией ТЛС и ТЛСЗ на номинальное напряжение обмоток ВН: 6; 6,3; 10; 10,5 кВ, обмоток НН 0,4 и 0,23 кВ; группа и схема соединения обмоток У/Ун-0; D/Ун-11; У/Д-11; Ун/Z-11:

- с медными обмотками мощностью 10, 16, 25, 40 и 63 кВ·А,
- с алюминиевыми обмотками мощностью 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 и 3150 кВ·А

с естественным воздушным охлаждением, класса климатических условий С4, класса стойкости к воздействиям окружающей среды Е2, класса воспламеняемости F1, исполнения УХЛ, категории размещения 2, изготавливаемые по ТУ 16-2006 ОГГ.670 121.044 с изм. 16 от 28.05.2019

ЗАЯВИТЕЛЬ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»,
620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»