


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального  
директора по инвестиционной  
деятельности ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 23-30/15

Срок действия с 16.01.2015 г. по 15.01.2020 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии «КСО-208», на номинальное напряжение 6(10) кВ, номинальный ток 1000 А, токи термической стойкости 12,5-20 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем серии ВВ/TEL

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» с использованием ОПН аттестованных в установленном порядке (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения ОАО «Россети»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Д.М. Беленький'.