

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
по работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»

О.Л. Биндар



«29» июня 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-64/17

Срок действия с 29.06.2017 г. по 28.06.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы силовые серии ТМГ мощностью 100÷1000 кВА на напряжение 6; 10 кВ, с номинальным напряжением обмоток НН: 0,4 и 0,23кВ, с переключением ответвлений ПБВ, климатического исполнения У, ХЛ, категории размещения 1, по ТУ 16-2012 ОГТ.672 233.001 с изм. 1-3 от 20.03.17

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»), 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»), 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» за исключением трансформатора ТМГ 400 кВА, не отвечающего требованиям к уровню потерь короткого замыкания

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»