

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе
с производителями оборудования
ПАО «Россети»


О.Л. Биндар

« 05 » августа 2016 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-89/16

Срок действия с 05.08 2016 г. по 04.08 2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока опорные с литой изоляцией типа ТОЛ, ТОЛК, ТЛК, климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1, 2, на классы напряжения 6, 10, 20, 35 кВ, номинальный ток от 1 до 4000 А, ток термической стойкости в течение 1 с. до 60 кА, сейсмостойкость 8 баллов по шкале MSK-64 при высотной отметке до 70 метров, ТУ16-2011 ОГГ. 671 210.001 ТУ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ



ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»



Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»